



- AG.1 - YKY 5x4,0²
- AG.2 - YKY 5x4,0²
- AG.3 - YKY 5x10,0²
- AG.4 - YKY 5x4,0²
- AG.5 - YKY 5x4,0²
- AG.6 - YKY 5x4,0²
- NW.1 - YKY 3x4,0²
- NW.2 - YKY 3x4,0²
- NW.3 - YKY 5x4,0²
- KL.1 - YKY 3x4,0²
- KL.2 - YKY 3x4,0²
- KL.3 - YKY 5x4,0²
- KL.4 - YKY 5x4,0²
- KL.5 - YKY 5x4,0²
- KL.6 - YKY 5x6,0²

LEGENDA

- maszt odgromowy na podstawie betonowej przyklejanej do podłoża wysokości h=4,0m
- konstrukcja naprzężna instalacji odgromowej
- konstrukcja przelotowa instalacji odgromowej
- wsporniki betonowe przyklejane
- pręt odgromowy Fe/Zn ϕ 8mm
- uziom fundamentowy Fe/Zn 30x4mm

PROJEKTANT WIODĄCY:
homeofhouses
ul. Łęgowa 21/20 / 61-879 Poznań
tel./fax. +48(61) 653 53 50
tel. +48(61) 653 95 03

INWESTOR:
WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie z
SIEDZIBĄ w TORUNIU,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku magazynowego
przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na
budynek o funkcji użyteczności
publicznej, stanowiący siedzibę
samorządowych instytucji kultury
Budynek magazynowy „A”
ul. Kościuszki 77, 87-100 Toruń

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TRESC RYSUNKU:
RZUT DACHU
INSTALACJE ODGROMOWE

SKALA:
1:100

PROJEKTANT:
mgr inż. Aleksander Michalski
nr upr. KI-417342-97/98
specjalność instalacyjna bez ograniczeń w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Michalski
nr upr. ABIT-II-7131-40/01
specjalność instalacyjna bez ograniczeń w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

DATA:
CZERWIEC 2017

NR RYSUNKU:
E.15