

Toruń, 15 lipca 2019 r.

WZP.272.40.2019

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU**

Odpowiadając na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz – ułożenie wykładzin homogenicznych winylowych zgodnie z projektem (znak sprawy: WZP.272.40.2019), w załączeniu przedstawiam odpowiedzi:

#### **Pytania:**

- 1. Z treści SWIZ wynika iż chcą Państwo zamontować wykładzinę PCV i PCV prodoprzewodzącą, nie wskazali Państwo jednak dokładnie w jakich pomieszczeniach ma być wykładzina PCV a w jakich prodoprzewodząca. Proszę o wskazanie***
- 2. Proszę o wskazanie ile jest stopni schodowych i jakie są ich wymiary. Z rysunków nie można wywnioskować takich informacji.***

#### **Odpowiedzi:**

##### **Ad. 1**

We wszystkich pomieszczeniach ma być wykładzina PCV, która NIE PRZEWODZI prądu, inne dane proszę potraktować jako pomyłkę.

##### **Ad. 2**

Wymiary schodów:

- w 2 klatkach schodowych z parteru na 1 piętro: biegi 13 i 12 stopni, szerokość biegów 123 cm, stopnie szerokość 32 cm x wysokość 14 cm,
- w 4 klatkach schodowych z parteru na 1 piętro: biegi 10 i 9 stopni, szerokość biegów 127 cm, stopnie szerokość 32 cm x wysokość 14 cm.

**W związku z powyższym, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. godz. 10:00.**

**Nowy termin otwarcia ofert: 19 lipca 2019 r. godz. 10:30.**

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*/-/ Olgierd Sobkowiak*