





1:50



UWAGI:

1. NA KONSTRUKCJĘ ZASTOSOWANE BETON MIN B-25 C20/25 ORAZ STAL A-IIIIN RB500D B500SP.
2. OTULINA ZBRĄDZENIA 2-3CM.
3. KLASA EKSPLOATACJI XC1.
4. CIĄŻARŚĆ PORÓWNAĆ Z CIĘŻARĄ ARCHYTEKTONICZNĄ.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

