

PAŁAC LUBOSTRÓŃ Załącznik do uchwały Nr 50/2138/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

w Lubostroniu
89-210 ŁA B I S Z Y N
NIP: 562-16-09-504, REGON 092547327
Departament/jednostka sporządzająca

Lubostroń,
19.11.2020r.
miejscowość data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: pn. Pałac Lubostroniu w Lubostroniu – remonty

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZRK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	kw.			
							I	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Usunięcie awarii pieca grzewczego kaskadowego C.O. w budynku stajni-wozowni – wymiana płyty sterowniczej i wymiennika spaliny wody pierwszego pieca oraz wymiennika spaliny wody drugiego pieca.	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła.		16.248,00		16.248,00				8.398,00
	Razem			16.248,00		16.248,00		7.850,00		8.398,00

DYREKTOR PAŁACU LUBOSTRÓŃ
Andrzej Budziatek
dyrektor departamentu/jednostki

Zenke Beck-Szymeniak
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowy

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Andrzej Budziatek
stary inspektor
podpis osoby sprawdzającej
02.12.20
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego
Maria Buziak
Dyrektor Wydziału Inwestycji
członek Zarządu
Maria Buziak

Województwa
Marek Smoczyk
członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania

Pałac Lubostroń w Lubostroniu – remonty

1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem zadania było usunięcie awarii pieca kaskadowego centralnego ogrzewania, składającego się z dwóch kotłów grzewczych. Piec użytkowany jest w budynku stajni-wozowni, ogrzewający pomieszczenia biurowe i gospodarcze.

W marcu 2020 nastąpiła awaria kotła nr 1 wskutek zwarcia jonizacji. W listopadzie uległ uszkodzeniu kocioł grzewczy c.o. nr 2 wskutek pęknięcia wymiennika spalinowego. Kocioł został zablokowany na skutek zalania komory spalania poprzez schodzącą wodę z instalacji.

Z uwagi na sezon grzewczy podjęto natychmiastowe działania usunięcia awarii.

2. zakres rzeczowy zadania

- wymiana wymiennika spalinowego i płyty sterowniczej – kocioł nr 1

- wymiana wymiennika spalinowego – kocioł nr 2

Zakres rzeczowy każdorazowo skonsultowano z firmą Instal-Serwis Tomasz Frańczak.

3. ocena ekonomiczna efektywności zadania

- Natychmiastowe usunięcie awarii w okresach grzewczych pozwoliło uniknąć dalszych konsekwencji związanych z nie ogrzewaniem pomieszczeń i wody.

- Naprawa kotłów grzewczych przedłuża okres eksploatacji pieca kaskadowego.

4. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zadanie realizowane jako remont.

Zadanie zostanie zrefundowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z uchwałą nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.05.2020

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Andrzej Budziak