

Toruń, dnia 17 grudnia 2021 r.

ŚG-I-G.7244.88.2020

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 104 § 1, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 41a ust. 4a w związku z art. 41a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Krysztofiaka o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak ŚG.I.7244.65.2014, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 65 (działka o numerze ewidencyjnym 1/21),

### **o r z e k a m**

**odmówić Panu Sławomirowi Krysztofiakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ARGENTCHEM Sławomir Krysztofiak, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Bydgoszczy, przy ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz (działka o numerze ewidencyjnym 1/21) udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak ŚG.I.7244.65.2014**

### **U z a s a d n i e n i e**

Wnioskiem z dnia 5 marca 2020 r. z późn. zm. (wpływ do tut. Organu 6 marca 2020 r.), Pan Sławomir Krysztofiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARGENTCHEM Sławomir Krysztofiak, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak ŚG.I.7244.65.2014, zezwolenia na zbieranie oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów z związku z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592 ze zm.). W myśl przepisu art. 41a ust. 1a i ust. 6 ustawy o odpadach, zmiana zezwolenia wydawana jest po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. Z uwagi na powyższe tut. Organ pismem z dnia

6 września 2021 r., wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Po przeprowadzeniu stosownej kontroli, postanowieniem z dnia 8 października 2021 r., znak PZ.5560.100.06.2020.TS Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy stwierdził niespełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i niezgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do wniosku operacie przeciwpożarowym z kwietnia 2020 r.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r., znak: PZ.5560.100.02.2020 warunkowo uzgodnił warunki ochrony przeciwpożarowej zawartej w operacie przeciwpożarowym z kwietnia 2020 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W postanowieniu uzgodniono warunki ochrony przeciwpożarowej przedstawione w operacie przeciwpożarowym i wyrażono zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem usunięcia następujących nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarto w uzgadnianym operacie przeciwpożarowym z kwietnia 2020 r., tj.:

- „Zastosowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, którego uruchomienie będzie odcinało dopływ prądu do wszystkich obwodów, za wyjątkiem tych, których funkcjonowanie w czasie pożaru jest niezbędne. Przycisk sterujący PWP proponuje się zlokalizować zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania (Rys.1). Termin usunięcia niezgodności proponuje się jako 30.06.2020.
- Zastosowaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 52 - na kondygnacji podziemnej i naziemnej budynku w części produkcyjnej. Zasięg hydrantów w poziomie będzie obejmować całą powierzchnię chronionego pomieszczenia. Ciśnienie nominalne hydrantu wewnętrznego 52b będzie wynosić minimum 0,2 MPa, a minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy 2,5 dm<sup>3</sup>/s.  
Termin usunięcia niezgodności proponuje się jako 30.06.2020 – w zakresie projektowym, wykonanie instalacji do dnia 31.12.2020 r.
- Wydzielenie ścianami posiadającymi odporność ogniową EI 60, stropem REI 60 oraz zamkniętą drzwiami EI 30 kotłowni z kotłem na paliwo stałe o mocy cieplnej powyżej 25 kW.  
Termin usunięcia niezgodności proponuje się jako 30.06.2020 r.
- Wykonania zabezpieczenia ognioochronnego przepustów instalacyjnych o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego kotłowni, do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Termin usunięcia niezgodności proponuje się jako 30.06.2020.
- Wykonania ogrodzenia o wysokości 3,0 m pełniącego funkcję ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 120M lub REI 240 zgodnie z rys. 1 części graficznej niniejszego opracowania. Termin usunięcia niezgodności proponuje się jako 30.06.2020”.

Nie wszystkie wskazane warunki ochrony przeciwpożarowej, do dnia przeprowadzenia przez funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej kontroli miejsc magazynowania odpadów, tj. do dnia 4 października 2021 r., zostały spełnione, co znalazło odzwierciedlenie w cyt. wyżej postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dnia 8 października 2021 r., znak: PZ.5560.100.06.2020.TS.

Pismem z dnia 27 października 2021 r. (wpływ do tut. Organu 29 października 2021 r.) strona wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak: ŚG.I.7244.65.2014, uzasadniając swój wniosek skomplikowaną stroną formalno-prawną realizacji niektórych zaleceń wynikających z operatu przeciwpożarowego. W dniu 30 listopada tut. Organ wydał postanowienie, znak: ŚG-I-G.7244.88.2020 odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie dot. zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2015 r., znak: ŚG.I.7244.65.2014 zezwolenia na zbieranie oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego dla Pana Sławomira Krysztofiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARGENTCHEM Sławomir Krysztofiak, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 na terenie działki o nr ewid. 1/21. W ocenie tut. Organu zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie mogło doprowadzić do stanu, w którym prowadzona będzie działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w związku z eksploatacją instalacji w obiekcie niespełniającym wymagań przeciwpożarowych. Zatem zawieszenie postępowania, w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego sprzeciwiało się interesowi społecznemu w postaci zagrożenia bezpieczeństwa osób tam przebywających i było realnym zagrożeniem dla osób przebywających na terenie, gdzie prowadzona jest przedmiotowa działalność gospodarcza.

Podstawę prawną odmowy zmiany zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stanowi art. 41a ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach, zgodnie z którym „W przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.” Mając na uwadze ust. 6 ww. artykułu, powyższy przepis ma również zastosowanie w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Przed wydaniem decyzji, tut. Organ pismem z dnia 21 października 2021 r. zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z zebrany w sprawie materiałem dowodowym. Do powyższego Storna nie wniosła uwag.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z up. Marszałka Województwa  
*Maria Winiarska* (1)  
Departamentu Środowiska

### Otrzymują:

1. Pan Sławomir Krysztofiak  
ARGENTCHEM Sławomir Krysztofiak  
ul. Wojska Polskiego 65  
85-825 Bydgoszcz
2. aa

### Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy  
ul. Jezuicka 1  
85-102 Bydgoszcz