

59 2022 -05- 30



2022-35360

BH-WO.272.73.2022.1

Dyugoszcz, 21 maja 2022 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ul. PLAC TEATRALNY 2
87-100 TORUŃ



Dotyczy: Zawiadomienie o zmianie w zakresie danych lub informacji ujętych w zgłoszeniu napowietrznej jednorodowej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Olsztyn I – Włocławek Azoty

Działając w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna ul. Warszawska 165, w oparciu o art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamiam organ ochrony środowiska o zmianie w zakresie danych lub informacji ujętych w piśmie znak PU/1081/US/ZA/552/2012 z dnia 19.10.2012 r., dot. zgłoszenia napowietrznej jednorodowej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Olsztyn I – Włocławek Azoty (jako instalacji elektroenergetycznej wytwarzającej pola elektromagnetyczne do środowiska) w zakresie:

- 1) pkt 4 (Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby):
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna,
- 2) pkt 12 zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia):
 - Lp. 8. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jeśli takie były wymagane:

Raport z badań natężenia pola elektromagnetycznego (nr opracowania: LB/PEM/45A/2021) w środowisku w otoczeniu napowietrznej jednorodowej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Olsztyn I – Włocławek Azoty, w wytypowanych przęsłach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (słupy nr 1+210) i województwa kujawsko-pomorskiego (słupy nr 211+437).

Z uwagi na wykonanie pomiarów w okresie zimowym (8-9,13-16 grudnia 2021 r.) przy granicznych wartościach warunków atmosferycznych, zdecydowano przeprowadzić dodatkową weryfikację wyników pomiarów w lepszych warunkach (14 kwietnia 2022 r.).

Badania PEM przeprowadzono po zakończeniu prac polegających na:

- wymianie na nowe słupy (o mocniejszej i wyższej konstrukcji) nr 11, 21, 33, 34, 106, 107, 235, 299, 317, 370 - bez zmiany ich lokalizacji,
- budowie nowych słupów nr 11A i 21A,
- regulacji zwisów przewodów linii elektroenergetycznej w przęsłach 10-11-11A-12, 20-21-21A-22, 32-33-34-35, 49-50-51-52, 105-106-107-108, 234-235-236, 298-299-300, 316-317-318, 369-370-371.

*Elektroniczny Dokument Przepisowy
spełniający warunki określone w § 2 ust. 5 załącznika nr 1
do rozporządzenia z dnia 14.04.2016 r.*

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania PSE S.A.,
2. Opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,
3. Raport z pomiarów pól elektromagnetycznych linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Włocławek Azoty – Olsztyn I nr LB/PEM/45A/2021,
4. Kopia zgłoszenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Włocławek Azoty – Olsztyn I (pismo znak PU/1081/US/ZA/552/2012 z dnia 19.10.2012 r.).