

KARTA ODKRYWKI FUNDAMENTU NR


2

Temat: *Ekspertyza techniczno-budowlana konstrukcji budynku magazynowego*

Data wykonania: 30 11 2015 **Opracował:** mgr inż. Michałek Tomasz

Rzędna terenu: ~61,92 m npm **Lokalizacja:** ul. Tadeusza Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3, Toruń

Szkic odkrywki fundamentowej



Dokumentacja fotograficzna



- Charakterystyka obiektu:
Budynek magazynowy oznaczony symbolem „A”
Budynek wchodzący w skład zwartej zabudowy młyna (tzw. „Młynów Toruńskich”) zbudowany w 1894r., rozbudowywany w 1909, 1916 r. oraz 20-leciu międzywojennym.
Budynek posiada konstrukcję szkieletową żelbetową.
- Ilość kondygnacji
sześciokondygnacyjny, niepodpiwniczony
- Rodzaj fundamentu i materiał
 płyta żelbetowa
- Rodzaj izolacji wodoszczelnej (pionowa-pozioma)
- izolacja pozioma na płycie fundamentowej – lepik bitumiczny
- Zawilgocenie piwnic -
- Poziom wody ustabilizowany **na rzędnej terenu ~ 60,12 m npm**
- Grubość ściany - **wypełnienie ścian zewnętrznych z cegły pełnej gr. 25 cm.**
- Szerokość odsadzki wewnętrznej -
- Szerokość odsadzki zewnętrznej **~ 90,0 cm**
- Poziom spodu fundamentu od powierzchni terenu **~ 1,5 m**
- Rzędna spodu fundamentu **~ 60,42 m npm**
- Rodzaj i stan gruntu pod fundamentem
piaski drobne średniozagięte (podwarstwy IIa)
- Uwagi: