

Toruń, dnia 25 lipca 2016 r.

ŚG-I-W.7322.109.2016

## OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 6, 7 i 8 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) w związku ze złożeniem wniosku przez ENEA WYTWARZANIE Sp. z o. o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Schmidta

### podają do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące:

- 1) piętrzenie wód rzeki Wdy za pomocą istniejącej zapory ziemnej o długości 223 m, rzędnej korony 53,51 npm Kr i szerokości 6,0 m, zlokalizowanej w km 24,52 w miejscowości Gródek z urządzeniami upustowymi do starego koryta Wdy w postaci jazu zasuwowego o maksymalnym wydatku 40 m<sup>3</sup>/s i upustu dennego z wieżą zamknięć o rzędnej dna na wlocie 40,91 m npm Kr i maksymalnym wydatku 21 m<sup>3</sup>/s z utrzymaniem następujących poziomów piętrzenia:
  - nadzwyczajny (NadPP) - 52,01 m Kr (52,10 NN)
  - normalny (NPP) = maksymalny (MaxPP) - 51,91 m Kr (52,00 NN)
  - minimalny poziom energetyczny (MinPE) - 50,71 m Kr (50,80 NN)
  - minimalny (MinPP) - 51,41 m Kr (51,50 NN)
- 2) retencjonowanie wody w zbiorniku retencyjnym, zwanym Zbiornikiem Gródek, utworzonym przez piętrzenie wód rzeki Wdy, określone w pkt 1 o powierzchni maksymalnej ok. 95 ha i pojemności całkowitej ok. 5,1 mln m<sup>3</sup> przy normalnym poziomie piętrzenia 51,91 m npm Kr (52,00 m NN) oraz pojemności użytkowej ok. 0,40 mln m<sup>3</sup>, zawartej pomiędzy poziomami piętrzenia NPP i MinPP,
- 3) korzystanie do celów energetycznych z wód rzeki Wdy ujmowanych i doprowadzanych kanałem derywacyjnym do elektrowni wodnej Gródek o mocy instalowanej 3,66 MW i spadzie nominalnym 18 m, za pomocą ujęcia do trzech komór turbinowych, w których zamontowano 2 turbiny Francisa o mocy instalowanej po 1,28 MW i przepłyku 9 m<sup>3</sup>/s każda oraz jednej turbiny Francisa o mocy 1,1 MW i przepłyku 8,2 m<sup>3</sup>/s, z zapewnieniem przepływu nienaruszalnego w rzece poniżej elektrowni w wysokości 4,0 m<sup>3</sup>/s,
- 4) pobór wód zgromadzonych w Zbiorniku Gródek do elektrowni wodnej Gródek w ilości maksymalnej 26,2 m<sup>3</sup>/s poprzez kanał derywacyjny o długości 1 240 m (w tym 374 m w nasypie) o szerokości dna 6,0 m i 7,2 m z jazem mostowym o świetle 2 x 5,0 m umożliwiającym odcięcie dopływu wody ze zbiornika Gródek oraz ich odprowadzenie po wykorzystaniu energetycznym wylotami z turbin z umocnionym wypadem do rzeki Wdy w km 23,400.

Powyższą informację podają do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Drzycim, Urzędu Gminy Jeżewo, Urzędu Gminy Osie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej zamieszczenie na stronie internetowej:

[www.bip.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w Departamencie Środowiska, ul. Targowa 13/15, pokój 215, telefon: 602 324 600, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Marszałka  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
*Małgorzata Walter* (1)  
Dyrektor Departamentu Środowiska

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania;
2. Urząd Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania;
3. Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania;
4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Departamentu Środowiska;
5. aa – MRC.

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrótną informację do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia/ogłoszenia (data wywieszenia i zdjęcia) niniejszej informacji.