

Toruń, dnia 02.08.2016 roku

Znak sprawy:

WZP.272.17.2016

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych budynku internatu Okręgowego Ośrodka Doksztalania Zawodowego przy ul. Opławiec 160 w Bydgoszczy, zgodnie z obowiązkami nałożonymi w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej znak: WZ-5595/45/2010 z dnia 12 lutego 2010 r., wpłynęły następujące pytania:

- 1) Proszę o podanie nazw pomieszczeń, w których należy „wykonać przegrody o klasie odporności ogniowej EI 60, oddzielające poddasze użytkowe od konstrukcji i przekrycia dachu”

Odpowiedź: Wykonanie systemu sufitu podwieszanego PK 48/37 o klasie EI 60 ma się znajdować w następujących pomieszczeniach: sypialni, pomieszczeniu klatki schodowej, pomieszczeniu prysznic, pomieszczeniu wc i pomieszczeniu przedsionka.

- 2) Proszę o podanie nazw pomieszczeń, w których „drewniane elementy konstrukcji dachu budynku należy zaimpregnować środkiem ogniochronnym”.

Odpowiedź: Pomieszczeniem, w którym „drewniane elementy konstrukcji dachu budynku należy zaimpregnować środkiem ogniochronnym” jest klatką schodową, będącą , pom. 3.1 rys. B-03 „Rzut drugiego piętra” (zał. 3- projekt remont w zakr. dostosowania ppoż.- cz. 5- rzut II p.).

- 3) Proszę o udzielenie informacji czy należy wykonać dodatkowe drzwi z pom. Przdسیونka nr 1.36 do pom. świetlicy nr 1.37. Jeżeli tak to w jakiej klasie i z jakiego materiału?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie dodatkowych drzwi z pom. Przdسیونka nr 1.36 do pom. Świetlicy nr 1.37.

- 4) Proszę o udzielenie informacji co należy zrobić z istniejącą bezklasową ścianką z pom. korytarza 1.23 do pom. korytarza 1.26 w której projektowana jest wymiana drzwi na EI 30.

Odpowiedź: Ściankę dostosować do klasy EI 30.

- 5) pkt. II ppkt. 5 SIWZ tj. "równoważniki" - czy należy składać dokumenty formalne na wszystkie materiały inne niż Państwo macie wskazane w dokumentacji projektowej np. drzwi Mercora czy tylko wystarczy oświadczenie potwierdzające taki fakt?

Odpowiedź: We wskazanym wyżej pkt. 5 rozdziału II SIWZ Zamawiający wskazał, iż mają być to dokumenty uwiarygadniające wspomniane tam „równoważniki” w związku z czym Zamawiający nie stawia żadnych formalnych wymogów, co do dokumentów, które mają być złożone na potwierdzenie, iż zaproponowany równoważnik spełnia wymagania określone w SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Olgierd Sobkowiak