

Toruń, 24.04.2017 r.

WZP.272.14.2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz wpłynęły pytania, których treść zamieszczam poniżej:

PYTANIE :

Dokumentacja projektowa przewiduje wymianę rynien i rur spustowych, remont gzymsów, kominów i murków ogniowych, wymianę wpustów dachowych na nowe ocieplane. Załączony przedmiar robót nie zawiera tych pozycji. Proszę o informację czy wchodzi one w zakres prac objętych przetargiem. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, a przynajmniej uszczegółowić zakres prac. Wymiana rynien wiąże się z wymianą obróbek blacharskich pasów pod- i nadrynnowych.

ODPOWIEDŹ:

Wymiana rynien i rur spustowych, remont gzymsów, kominów i murków ogniowych, wymiana wpustów dachowych na nowe ocieplane wchodzi w zakres prac objętych przetargiem.

Przedmiar prac dołączony jest pomocniczo i nie zawiera całego zakresu koniecznych do wykonania prac.

PYTANIE :

W pozycji 4 przedmiaru mowa jest o pierwszej warstwie papy jako o "kanałowej", natomiast projekt mówi o papie paroizolacyjnej. Jaki rodzaj papy należy zastosować?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować papę paroizolacyjną.

UWAGA

Jednocześnie informuję, iż wyznaczony na dzień 5 maja 2017 roku godz. 9:00 termin składania ofert nie ulega zmianie

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak