

Toruń, 26.04.2017 r.

WZP.272.14.2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz wpłynęły pytania, których treść zamieszczam poniżej:

PYTANIE :

W związku z zakresem prac "demontaż starej instalacji odgromowej oraz ponowne jej wykonanie wraz z pomiarami" oraz "wykonanie dokumentacji powykonawczej remontu" proszę o wyjaśnienie jakie dokumenty Zamawiający ma na myśli w stosunku do instalacji odgromowej? Czy należy wykonać projekt instalacji odgromowej , jej metrykę, czy wymiana ma być wykonana na zasadach odtworzeniowych?

ODPOWIEDŹ:

Obecnie instalacja odgromowa jest sprawna, posiada aktualne badania. Należy wykonać jej odtworzenie oraz pomiary powykonawcze.

UWAGA

Jednocześnie informuję, iż wyznaczony na dzień 5 maja 2017 roku godz. 9:00 termin składania ofert nie ulega zmianie

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak