

Toruń, 17.05.2017 r.

WZP.272.18.2017

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz oraz utwardzonych dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę, wpłynęły pytania:

### **Pytanie 1:**

- Czy urządzenie winno być wykonane wg dyrektywy dźwigowej czy wg dyrektywy maszynowej?

### **Odpowiedź 1:**

- Wg dyrektywy maszynowej.

### **Pytanie 2:**

- W jakiej technologii ma być wykonany szyb windowy tj. czy szyb należy wykonać jako murowany lub żelbetowy, lub jako konstrukcja stalowa przeszklona, lub konstrukcja stalowa obudowana panelami, inny?

### **Odpowiedź 2:**

- Konstrukcja stalowa przeszklona.

### **Pytanie 3:**

- Jaki należy przyjąć udźwig urządzenia tj. np. 630 kg, 400 kg, inny?

### **Odpowiedź 3:**

- 400 kg

### **Pytanie 4:**

- Jaki należy przyjąć napęd urządzenia tj. elektryczny, hydrauliczny, śrubowy?

### **Odpowiedź 4:**

- Napęd elektryczny.

### **Pytanie 5:**

- Czy urządzenie ma być wyposażone w zjazd pożarowy?

### **Odpowiedź 5:**

- Tak.

**Pytanie 6:**

- Prosimy o określenie:

- wysokości podnoszenia urządzenia;
- prędkości (np. 0,15 m/s, 0,6 m/s, 1 m/s);
- systemu komunikacji głosowej kabina – centrum serwisowe (linia analogowa, czy GSM).

**Odpowiedź 6:**

- wysokość podnoszenia 13 m,
- prędkość 0,15 m/s,
- GSM

**Pytanie 7:**

- Czy drzwi szybowe winny posiadać ognioodporność?

**Odpowiedź 7:**

- Nie.

**Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej zaktualizowany program funkcjonalno-użytkowy oraz pogładowy przedmiar robót.**

**Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert.**

**Termin składania ofert: 29 maja 2017 r., godz.10:00.**

**Termin otwarcia ofert: 29 maja 2017 r., godz.10:30.**

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*/-/ Olgierd Sobkowiak*