

UCHWAŁA NR 25/1169/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zbycie aktywów trwałych

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.¹⁾), § 6 ust. 1 uchwały Nr XVIII/329/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 3192), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na sprzedaż, w drodze przetargu, następujących aktywów trwałych:

- 1) kotła parowego płomienicowo-płomieniówkowego firmy Viessmann Kessel-Und Apparatebau Werk Mittenwalde typu Turbomat RN-HD 19037-43, rok budowy 2001, nr fabryczny 187001091 parametry pracy – ciśnienie robocze - 16 bar, wydajność Q = 655 kW, pow. grzewcza 2100 L; palnik olejowo-gazowy typ GL5/1-D firmy Weishaupt, wraz z pompami i osprzętem oraz zaworem bezpieczeństwa, o początkowej wartości księgowej 199 900 zł;
- 2) kotła parowego płomienicowo-płomieniówkowego firmy Viessmann Kessel-Und Apparatebau Werk Mittenwalde typu Turbomat RN-HD 19037-43, rok budowy 2001, nr fabryczny 187001090 parametry pracy – ciśnienie robocze - 16 bar, wydajność Q = 655 kW, pow. grzewcza 2100 L; palnik olejowo-gazowy typ GL5/1-D firmy Weishaupt, wraz z pompami i osprzętem oraz zaworem bezpieczeństwa, o początkowej wartości księgowej 199 900 zł;
- 3) kotła wodnego wysokotemperaturowego firmy Viessmann Kessel-Und Apparatebau Werk Mittenwalde typu Turbomat RN-HW 19034-04, rok budowy 2001, nr fabryczny 187001089 parametry pracy – ciśnienie robocze - 6,5 bar, wydajność Q = 4600 kW, pow. grzewcza 18650 L; palnik olejowo-gazowy typ REL 70/1-A firmy Weishaupt, wraz z pompami i osprzętem oraz zaworem bezpieczeństwa, o początkowej wartości księgowej 735 200 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260.