

Toruń, 12.04.2018 r.

WZP.272.18.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy, wpłynęły pytania:

Pytanie 1:

Po dokonaniu w dniu dzisiejszym wizji lokalnej stwierdzam, że dla uzyskania właściwej jakości robót malarskich nie wystarczy szpachlowanie nierówności na sufitach i ścianach jak przewiduje STWIORB, lecz po zeszkobaniu i zmyciu starej farby emulsyjnej i olejnej konieczne jest wykonanie 1 lub 2 warstwowej gładzi, gdyż poprzez jedynie usunięcie nierówności nie uzyska się gładzi ścian i sufitów właściwej dla obiektów tego typu

Odp:

Przychyliamy się do przedstawionej opinii. Zdecydowano o ujęciu w zakresie zamówienia wykonania 2 warstwowej gładzi szpachlowej na sufitach i ścianach, którą to zmianę wprowadzono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie wykonania remontu pomieszczeń.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje malowanie balustrad schodowych, odbojnic ściennych oraz zabudów grzejników c.o.

Odp.

Nie obejmuje.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie czy w okresie remontu obiekt w części remontowanej będzie użytkowany oraz czy jest możliwość rozpoczęcia robót przed dniem 23.06.2018

Odp:

Podczas remontu Ośrodek będzie normalnie pracował. W okresie wakacyjnym na terenie Ośrodka nie będą przebywać wychowankowie. Możliwe jest rozpoczęcie prac przed 23.06.2018 r., jednak w wąskim zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Ośrodka, który to zakres nie spowoduje utrudnień w pracy Ośrodka. Wyłączenie z użytkowania poszczególnych pomieszczeń lub odcinków korytarzy i klatek schodowych należy uzgodnić z Dyrektorem Ośrodka.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie kto dokona demontażu oraz ponownego montażu tablic multimedialnych.

Odp:

Demontaż i ponowny montaż tablic multimedialnych musi być wykonany przez profesjonalną firmę. Tablic jest 10 szt. Koszt montażu i demontażu tablic pokrywa wykonawca prac budowlanych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

Było: termin składania ofert 16.04.2018 do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert 16.04.2018 o godzinie 10.30

Jest: termin składania ofert 19.04.2018 o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert 19.04.2018 o godz. 10.30

Przewodniczącego Komisji Przetargowej

/-/ Olgierd Sobkowiak