

Toruń, 21.05.2018 r.

WZP.272.6.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych - Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu** wpłynęły pytania, których treść zamieszczam poniżej:

PYTANIA :

W celu zwiększenia konkurencyjności i umożliwienia przystąpienia do postępowania większej liczby wykonawców wnosimy o dokonanie następującej zmiany zapisów SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu :

1. obniżenie wartości procentowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5 % wartości umowy, biorąc pod uwagę wartość zamówienia oraz fakt, że zaproponowana wartość jest zgodna z ustawą PZP (SIWZ XVI.2),
2. obniżenie wartości wymaganej polisy do wartości 10 mln zł (SIWZ IV. 1. 1.2. pkt 2.),
3. w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum Zamawiający dopuszczenie możliwości podziału zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy konsorcjantów do wysokości pełnej wartości zabezpieczenia ,
4. w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum Zamawiający dopuszczenie, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało formę więcej niż jednego dokumentu od więcej niż jednego gwaranta,
5. Na rysunkach projektowych instalacji teletechnicznych (Tom IX) (rzutach poszczególnych kondygnacji) znajdują się elementy wyposażenia multimedialnego tj. tablice interaktywne, projektory, ekrany elektryczne, monitory, bramki antykradzieżowe itp. Nigdzie indziej te elementy nie są wymienione ani opisane. Nie ma też zaprojektowanego do nich okablowania. Czy wyposażenie w sprzęt multimedialny jest w zakresie wyceny? Jeśli tak to prosimy o szczegółową specyfikację techniczną i ilościową sprzętu objętego dostawą.

ODPOWIEDZI

Ad 1) Zamawiający nie przewiduje zmian we wskazanym zakresie.

Ad 2) Zamawiający nie przewiduje zmian we wskazanym zakresie.

Ad 3) i Ad 4)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 3 Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie. Jednocześnie zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla ważności zabezpieczenia istotne jest to, aby z treści dokumentu wymienionego w art. 148 ust. 1 Pzp wynikało, że zabezpieczenie zabezpiecza konkretne zobowiązanie na wymaganą kwotę oraz okres, bez względu na to, czy zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej bądź kilku formach. Żądanie, aby zabezpieczenie to miało postać jednego dokumentu od jednego gwaranta uznaje się za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad 5) Zarówno urządzenia multimedialne wraz z instalacjami jak i bramki antykradzieżowe są ujęte w przetargu. Projekt multimediiów został zamieszczony w załączniku 6 do Tomu II Architektura – Instalacje multimedialne opisane jako „TOM II ARCHITEKTURA” Bramki antykradzieżowe zostały ujęte na rysunkach i w opisie architektury wnętrz – występują w ilości 8 na piętrze drugim i 3 na piętrze trzecim.

Sekretarz Komisji Przetargowej

/-/ Karolina Kriger