



POZIOM PORÓWNAWCZY

50.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.		62.24				62.20	62.20
RZĘDNA TERENU ISTN.		62.24				62.20	62.20
RZĘDNA OSI PRZEWODU		60.34	60.33	60.32	60.29	60.24	60.23
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		1.90				1.96	1.97
SPADKI, DŁUGOŚCI			0.3%				36.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			Ø63x3,8mm PE100 SDR17 L=36.5m				
ODLEGŁOŚCI		0.00	2.5	7.0	15.0	34.84	36.34
HEKTOMETRY		St.w			35.0	34.84	36.34

PSI/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator B.0

Nazwa pliku: Profil_16.05.2017 Projekt: w

UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i wodociągu do którego zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody wodociągowe układać na warstwie podsypki piaskowej 10 cm oraz w obsypce 30 cm

PROJEKTANT WIODĄCY:

homeofhouses

ul. Łokowa 21/20 //61-879 Poznań
homeofhouses.com
tel/fax: +48(61) 853 53 50
tel: +48(61) 851 95 03

INWESTOR:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Z
SIEDZIBĄ W TORUNIU,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury Budynek magazynowy „A” Ul. Kościuszki 77, 87-100 Toruń

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

SANITARNA – INSTALACJE WOD–KAN

TRESC RYSUNKU:

PROFIL ZEWN. INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

SKALA:

1:100/500

PROJEKTANT:

mgr inż. Przemysław Lewandowski
nr upr. KUP/0099/PWBS/16
specjalność instalacyjna (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Tomasz Kochanowski
nr upr. KUP/0055/POOS/10
specjalność instalacyjna (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

DATA:

MARZEC 2017

NR RYSUNKU:

S.09