ZESTAWIENIE POW. UŻYT.:

0.01	SALA WYSTAWIENNICZA	308,84m²
0.02	KAWIARNIA	50,45m²
0.03	PALARNIA	9,68m²
0.04	POKÓJ ROZDZICA Z DZIECKIEM	9,76m²
0.05	PRZYŁĄCZE CIEPLIKA	15,87m²
0.06	HYDROFORNIA	5,52m²
0.07	SZATNIA	10,62m²
0.08	PORTIERNIA	13,29m²
0.09	POM. SOCJALNE	16,29m²
0.10	WC MĘSKIE	9,33m²
0.11	WC NIEPEŁNOSPR.	5,16m²
0.12	WC DAMSKIE	11,09m²
0.13	PRZEDSIONEK	4,70m²
0.14	MAGAZYN	19,44m²
0.15	POM. TECHNICZNE	5,78m²
0.16	WC	4,19m²
0.17	POM. SOCJALNE	8,39m²
0.18	ZMYWALNIA	5,84m²
0.19	PRZYGOT. BRUDNE	3,15m²
0.20	ROZDZIELNIA	3,38m²
0.21	KUCHNIA	23,33m²
0.22	POM. NA ODPADY	9,85m²
0.23	MAGAZYN	7,01m²
0.24	KORYTARZ	10,97m²
0.25	KL. SCHODOWA K1	30,19m²
0.26	KL. SCHODOWA K2	35,25m²

wentylator wywiewny
W0.3
TB0.34 – YDYżo 3x1,5²

wentylator wywiewny
W0.2
TB0.34 – YDYżo 3x1,5²

W1.2

W1.3

ŚCIANKA Z SIATKI STALOWEJ

RH
RGR.4

DN25

wyłącznik pożarowy zasilania

napęd drzwi
TB0.19 – YDYżo 3x2,5²

wyłącznik pożarowy zasilania

PRZESTRZEŃ RECEPCJI

KD

wentylator wywiewny
W0.7
TB0.37 – YDYżo 3x1,5²

wentylator wywiewny
W0.5
TB0.36 – YDYżo 3x1,5²

wentylator wywiewny
W0.1
TB0.33 – YDYżo 3x1,5²

wyłącznik pożarowy zasilania

oświetlenie terenu

oświetlenie terenu

drabinka kablowa D500

(PE) 2x FeZn 30x4mm

W0.4

proj. uziom otokowy FeZn 30x4mm

drabinka kablowa D500

RG + TB.0

TB.K

DN25

Wentylator dachowy
Wd0.1
TBK.26–YKYżo 5x2,5²

R.N6

wentylator wywiewny
W0.6
TB0.10 – YDYżo 3x1,5²
praca ciągła

wyłącznik pożarowy zasilania

Centr. wentylacyjna
N.6
TBK.21 – YDYżo 3x2,5²

DVK160

YKY 4x240mm²
kierunek: abonencka stacja transformatorowa
według odrębnego opracowania

WLZ.1 – YKY 5x25²
WLZ.2 – YKY 5x25²
WLZ.3 – YKY 5x25²
WLZ.4 – YKY 5x25²
WLZ.5 – YKY 5x25²
WLZ.6 – YKY 5x25²
WLZ.7 – YKY 5x25²
WLZ.9 – YKY 5x16²
WLZ.10 – YKY 5x10²
WLZ.11 – YKY 5x10²
WLZ.12 – YKY 5x70²

LEGENDA:

- gniazdo podtynkowe 2P+PE, IP20 pojedyńcze w puszce pojedyńczej
- 2x gniazdo podtynkowe 2P+PE IP20 pojedyńcze w puszce dwukrotnej
- 2x K–... 2x gniazdo podtynkowe kodowane 2P+PEdo współpracy z kluczem KF–1 IP20 pojedyńcze w puszce dwukrotnej
- gniazdo podtynkowe 2P+PE, IP44 pojedyńcze w puszce pojedyńczej
- 2x gniazdo podtynkowe 2P+PE, IP44 pojedyńcze w puszce dwukrotnej
- przełącznik kluczykowy zasilany od skrzynki sterowniczej kabel elastyczny 3x0,6mm²
- lokalizacja skrzynki sterowniczej ponad sufitem podwieszonym kasetonowym wprzypadku sufitu G–K konieczna rewizja min. 300x300.
- przycisk wyłącznika pożarowego zasilania
- jednostki wewnętrzne klimatyzacji

PROJEKTANT WIODĄCY:
homeOFhouses Sp. z o.o.
//ul. Łąkowa 21/20 //61–879 Poznań
//homeofhouses.com
//tel/fax: +48(61) 853 53 50
//tel: +48(61) 851 95 03

INWESTOR:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Z SIEDZIBĄ W TORUNIU,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana spsobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury
Budynek magazynowy „A”
ul. Kościuszki 77, 87-100 Toruń

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TREŚĆ RYSUNKU:
RZUT PARTERU
INSTALACJE GNIAZD

SKALA:
1:100

PROJEKTANT:
inż. Aleksander Michalskii
nr upr. KI-II-7342-97/98
specjalność instalacyjna bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Michalski
nr upr. ABIT-II-7131-40/01
specjalność instalacyjna bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA:
CZERWIEC 2017

NR RYSUNKU:
E.02

PROKAN Piotr Siekierkowski www.prokan.pl
Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl